

SP-Norm 9/12 dd. december 1967.

Richtlijnen voor de reglementering van de bescherming tegen brand- en paniekrisico's in kermisinrichtingen en andere instellingen van tijdelijke aard.

1. Toepassingsgebied.

De brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing op alle inrichtingen van tijdelijke aard, die voor ten hoogste drie maanden op eenzelfde plaats zijn gevestigd.

Als inrichtingen of instellingen die tot dit gebied behoren heeft men :

- a) de kermisbarakken en circussen;
- b) de tenten en getimmerten voor het organiseren van vermakelijkheden en het geven van vertoningen;
- c) de jaarbeurzen en tentoonstellingen, die niet plaatsgrijpen in zalen van permanente inrichtingen of in gebouwen die gewoon toegankelijk zijn voor het publiek.

Deze brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing, onafhankelijk van de wettelijke en reglementaire voorschriften aan dewelke de gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde inrichtingen onderworpen zijn, zelfs indien zij van tijdelijke aard weze, alsmede op de installaties en apparaten geïnstalleerd door het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. Zij zullen ingelast worden ion het kohier van de lasten, bepalingen en voorwaarden voor het toestaan op openbare pleinen van de standplaatsen op verscheidene kermissen of, als na te leven voorschriften, opgelegd worden bij het verlenen van de vergunning tot oprichten van tenten of getimmerten voor het houden van vermakelijkheden, vertoningen, jaarbeurzen en tentoonstellingen.

2. Opstelling en bouw van de inrichtingen.

- 2.1. De barakken, tenten en getimmerten moeten volgens de aangewezen standplaatsen ordelijk opgesteld zijn, derwijze dat zij steeds door de eerste hulpwagens kunnen benaderd worden. De toegangswegen mogen niet gehinderd worden door geparkeerde voertuigen of bezette plaatsen die een vrije beweging van de brandweerwagens zouden kunnen beletten.
- 2.2. Door standplaats wordt verstaan die plaats die door een barak of instelling bekleed wordt, met inbegrip van de schoorpalen, spandraden, omheining, trappen en uitsprong van de kap. Een stand is een afgebakend geheel van uitgestalde waren van een fabriek of firma.
- 2.3. Het kermisplein mag enkel bezet worden door de rijtuigen die onmisbaar zijn voor de exploitatie.

Het stadsbestuur oordeelt, in laatste uitspraak en zonder mogelijk beroep, over de gepastheid van elk rijtuig en over de plaats dat het zal innemen.

- 2.4. Tussen de verschillende inrichtingen zal, voor het vermijden van brandoverslag, een ruimte van minstens 50 cm breedte gelaten worden. Deze ruimte mag, om het doorlopen van het publiek te beletten, desnoods afgesloten worden met een gemakkelijk te verwijderen latwerk. Circustenten en gedeelde omvangrijke inrichtingen voor vermakelijkheden, jaarbeurzen en tentoonstellingen moeten een afzonderlijke standplaats hebben, waarvan de afstand ten opzichte van de andere kermisinrichtingen en de bebouwde omgeving vooraf ter beoordeling is van de Commandant van de Brandweer of van een daartoe door hert stadsbestuur aangestelde persoon.
- 2.5. De materialen, nodig voor de opbouw van tenten of barakken en in het bijzonder van de inwendige inrichting, omvattende de banken, trappen en vloeren dienen steeds in goede staat van deugdelijkheid en onderhoud te zijn. Banken en stoelen moeten stevig op de vloer bevestigd zijn, met uitzondering nochtans voor de stoelen in een verbruiksalon.

- 2.6. De gangen, leidende tot de zit- en/of staanplaatsen en tot de uitgangen, moeten steeds geheel vrij gehouden worden van belemmeringen.
- 2.7. Kas- en controleloketten dienen stevig vastgehecht, derwijze dat zij de nuttige breedte der gangen en uitgangen niet tot een mindere afmeting brengen.
- 2.8. De uitgangen van een inrichting moeten rechtstreeks op de openbare weg uitgeven en mogen in geen geval andere bezette ruimten of belendende barakken doorlopen. De weg naar de uitgang zal aangeduid worden. De deuren moeten in de richting van de vluchtweg opendraaien en in geopende stand kunnen vastgezet worden. Trommel- en draaideuren zijn verboden.
- 2.9. De breedte van gangen, trappen en uitgangen zal, voor de toeschouwers of bezoekers die deze bedienen, in verhouding zijn van 1,25 cm per persoon voorziene staan- of zitplaats, met een minimum breedte voor elk van 80 cm.

De doorgangshoogte zal minimum 2 m bedragen.

Voor de ruimten met zitplaatsen geeft dit aantal de maximale bezettingsgraad aan. Ten opzichte van de ruimten die voorzien worden als staanplaatsen of voor deze die door personen doorlopen worden, bijvoorbeeld in jaarbeurzen en tentoonstellingen, is de maximale bezettingsgraad één persoon per 0,6 m² grondoppervlakte van deze ruimten.

- 2.10. Het aantal uitgangen bepaalt zich tot het getal staan- en/of zitplaatsen in een inrichting en wel in deze verhouding :
 - voor min dan 500 personen :
 - van 1 tot 50 personen : één uitgang
 - van 51 tot 250 personen : twee uitgangen
 - van 251 tot 500 personen : drie uitgangen
 - voor meer dan 500 personen :
 - een bijkomende uitgang per schijf van 500 personen of een fractie van 500 personen.Deze uitgangen moeten zo ver mogelijk van elkander liggen.
- 2.11. De trappen zijn te voorzien van leuningen in overeenstemming met artikel 641 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
- 2.12. Opschriften, goed zicht- en leesbaar bij daglicht als bij duisternis, dienen de uitgangen en nooduitgangen aan te duiden

3. Elektrische installaties.

- 3.1. Voor de verlichting van de inrichtingen, de stands en van de decoratie wordt slechts elektrisch licht toegelaten.
- 3.2. De plaats van de verlichtingsornamenten dient derwijze te zijn dat geen brandgevaar kan ontstaan. De verlichtingslampen mogen niet met papier of ander brandbaar materiaal worden omwikkeld.
- 3.3. De elektrische geleiders moeten op degelijke wijze geïsoleerd zijn en mogen niet rechtstreeks vastgehecht worden aan tenten, woonwagens of ander voertuigen, hetzij door middel van isolerend en onbrandbaar materiaal.
- 3.4. Een noodverlichting is te voorzien in de inrichtingen toegankelijk voor het publiek. Deze dient van een zodanige lichtsterkte te zijn dat men zich behoorlijk kan oriënteren.

- 3.5. Alle elektrische installaties, zowel van de terreinverlichting als van de onderscheiden inrichtingen en stands zullen uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften.
- 3.6. De exploitant van een inrichting die een elektrische aansluiting vraagt, moet een certificaat van deugdelijkheid van de instelling voorleggen. De instellingen die niet voldoen zullen niet aangesloten worden.
- 3.7. Na dagelijkse sluitingstijd moet de elektrische installatie in elke tent, barak of getimmerte stroomloos gesteld worden.

4. Verwarmingsinstallaties

- 4.1. De verwarmingsinstallaties en kooktoestellen dienen derwijze opgesteld dat zij alle waarborgen van veiligheid tegen brand bieden.
Zij moeten op een stenen vloerplaat of op een plat van onbrandbaar en warmte slecht geleidend materiaal zijn aangebracht, in een gemakkelijk te bereiken en op de buitenlucht geventileerd ruimte.
Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gespijst met alcohol, benzine of petroleum is streng verboden.
- 4.2. In het geval vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden zijn de persflessen en houders te plaatsen buiten de inrichting in een volledig afgezonderde ruimte met een bestendige verluchting.

De verbinding met de toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in roodkoper, aan elkander gesoldeerd met zilverlegering.
- 4.3. Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad- of kookdoeleinden is slechts toegestaan in de inrichtingen en stands die daarvoor speciaal zijn uitgerust.

Naast de verwarmings- of kooktoestellen zal een geschikt en bedrijfsklaar draagbaar blustoestel worden opgesteld.
- 4.4. De frituurtoestellen moeten voorzien zijn van een stopthermostaat.

5. Drijfkrachttoestellen en energiebronnen

Alle drijfkrachttoestellen en energiebronnen, zowel deze die een vaste plaats innemen op een daartoe ingerichte wagen of als toestel verplaatsbaar zijn, dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften, derwijze dat hun werking niemand hindert, zij geen gevaren opleveren voor brand en degelijk beschermd zijn ter voorkoming van ongevallen.

6. Rookverbod

- 6.1. Behalve in de verbruiksalons zal het rookverbod opgelegd en aangeduid worden.

In deze laatste zal een voldoende aantal asbakken worden voorzien. Aan de ingang van de inrichtingen van tijdelijke aard zullen met zand gevulde onbrandbare bakjes geplaatst worden voor het inwerpen van smeulende tabaksresten.
- 6.2. In circussen en andere spektakelzalen zal het rookverbod voor de vertoning en tijdens de pauze, mondeling aan het publiek bekend gemaakt worden.

- 6.3. Tijdens de voorstellingen mogen het personeel en de optredende artiesten niet roken in de stallen en belendende ruimten.

7. Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen

- 7.1. De hydranten, gelegen in het bezette terrein en in de toegangswegen moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn.
- 7.2. Opstapeling van stro of hooi binnen of tussen de inrichtingen is verboden, tenzij met voorafgaande vergunning van de brandweercommandant of van de afgevaardigde van het stadsbestuur, die ten dien einde de nodige veiligheidsmaatregelen zal verstrekken.
- 7.3. Papierresten, ledig brandbaar verpakkingsmateriaal en brandbare afval moeten terstond verwijderd worden en mogen niet onder de vloeren van de barakken, getimmerten en stands geborgen of weggegooid worden. Het stadsbestuur zal de nodige maatregelen treffen voor ophaling van de vuilnis.
- 7.4. In alle inrichtingen en stands moet, op oordeelkundige wijze opgesteld, draagbare blustoestellen van de passende soort aanwezig zijn.

Deze moeten op goed zichtbare en bereikbare plaatsen aangebracht en jaarlijks door een bevoegde firma nagezien en op deugdelijkheid beproefd worden.

Het bewijs van nazicht zal op verzoek van de brandweercommandant of afgevaardigde van het stadsbestuur moeten kunnen voorgelegd worden.

- 7.5. Bij vaststelling van een onvoldoende of gebrekkige brandbeveiliging moeten alle bijkomstige opgelegde voorzorgsmaatregelen onmiddellijk nageleefd worden.
- 7.6. Ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas mogen niet in de inrichtingen aanwezig zijn.
- 7.7. Versieringen met papierslingers en dergelijke mogen niet in de stands worden aangebracht.
- 7.8. Motorvoertuigen tentoongesteld in daartoe bestemde ruimten mogen geen brandstof in hun reservoirs hebben. De batterijen zullen er uit verwijderd zijn.
- 7.9. Met het oog op de melding van brand of van een ongeval behoort een tentoonstelling, jaarbeurs of vermakelijkheidsinrichting - zo enigszins mogelijk - op het telefoonnet te zijn aangesloten, met aanduiding bij het toestel van de oproepnummers van brandweer, politie en andere hulpdiensten.
- 7.10. Bij elke sluitingstijd wordt door het personeel een rondgang binnen en buiten de inrichting uitgevoerd. In omvangrijke instellingen voert het personeel van de inrichting een waakdienst uit.
- 7.11. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht voor in de inrichtingen een bijzondere waakdienst tijdens de vertoningen of openingsuren uit te oefenen en er één of meer brandwachten te plaatsen.

Voor elke brandweerman zal een bijzondere vergoeding per voorstelling door de exploitant aan het stadsbestuur betaald worden.

8. Toezicht

- 8.1. Onverminderd de bijzondere nazicht- en controlemaatregelen welke inzake brandvoorkoming mochten uitgevaardigd worden, worden de in dit reglement bedoelde instellingen door de gemeentelijke brandweerdiensten geïnspecteerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van het K.B. van 8.11.1967 (B.S. 18.11.1967) houdende, voor de vreedstijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand.